

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по теплоснабжению
ООО «АКС»
С.А. Хлебников
«___» _____ 2023 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На уголь марки ЗБР

Наименование предприятия:	ООО «АКС»
Адрес предприятия:	675000, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73
Телефон:	8 (4162) 49-44-55
Факс:	
Электронный адрес:	acs@amurcomsys.ru

Марка	Технические условия			
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг кг, не ниже	Зола, (на сухую массу), Ad %, не выше	Влага, (на рабочую массу), Wp %, не выше	Размер кусков, мм
Уголь ЗБР	4150	10,0 %	32 %	0-300 (процентное содержание фракции 0-50 мм – 20%, 50-300 мм – 80%).

Уголь должен соответствовать:

ГОСТ 32464-2013 «УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТ. Общие технические требования»,

ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты Классификация по генетическим и технологическим параметрам».

ГОСТ 19242-73 «Угли бурые, каменные и антрациты Классификация по размеру кусков».

ГОСТ 10742-71 «Отбор проб угля».

Наличие у Поставщика ресурсной справки.

Базис поставки: ст. Благовещенск, Забайкальской ж.д., код станции 954704

Способ доставки – ж/д транспорт

Должность:	Начальник ПТО по теплоснабжению ООО «АКС»
ФИО:	Суханова Евгения Алексеевна
Телефон:	8 (4162) 49-44-55
Электронный адрес:	e.bunina@amurcomsys.ru

Исполнитель: инженер ПТО(Т)
И.А. Пришвина
Тел. 49-44-55(1503)