



ООО «Самарские коммунальные системы»

ул. Луначарского, д. 56, г. Самара, 443056

Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05

www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

ИНН 6312110828, КПП 631050001

28.12.2017 № ТУ-05-0467

на № _____

УКСИР ООО "Самарские коммунальные системы"

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Запроектировать и построить по заказу УКСИР ООО "Самарские коммунальные системы" для обеспечения водоснабжения объекта: «Пассажирское вагонное депо», расположенное по адресу: г. Самара, кадастровый номер земельного участка 63:01:000000:1059:

1. Водопроводная линия Дн-200 мм по ул. Луцкая от водовода Д-600 мм по ул. Тухачевского до водопровода Д-300 мм по ул. Луцкая, протяженностью 1140 п.м.

2. Два водопроводных ввода Дн-200 мм от проектируемого водопровода Дн-200 мм по ул. Луцкая до границы земельного участка с устройством разрезной задвижки, протяженностью 30 п.м., общей протяженностью 60 п.м.

3. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения — 2,5 атм.

Срок действия — 3 года

Технический директор

Д.С. Ракицкий