

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Обеспечение процесса механического обезвоживания осадка после промывки фильтров	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: флокулянт Floram AN 923 PWG / Magnafloc LT-27AG / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	порошок/гранулы	гранулированное твердое вещество белого цвета, порошок беловатого цвета
1.2	Ионный характер	катионный/анионный/неионогенный	анионный
1.3	Массовая доля основного вещества, не менее	%	96-97
1.4	Плотность заряда	Низкая/средняя/высокая	средний
1.5	Насыпная плотность	кг/м ³	0,7-0,8
1.6	Вязкость по Брукфилду, - при концентрации 5,0 г/л - при концентрации 2,5 г/л - при концентрации 1,0 г/л	сП	1300-1400 515-530 160-190
1.7	Гранулометрический состав: - размер частиц > 2,0 мм - размер частиц < 0,15 мм	% %	<= 1-3% <= 5-7%
1.8	Температура хранения	°C	0-35
1.9	Срок хранения, не менее	мес.	24
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ (все документы должны быть на русском языке)		
2.1.	Паспорт на партию	шт.	1
2.2.	Свидетельство о государственной регистрации продукции на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении	шт.	1
2.3.	Экспертное заключение (санитарно-эпидемиологическое заключение)	шт.	1
2.4.	Паспорт безопасности и техническое описание продукта	шт.	1

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	полипропиленовый мешок (25 кг)
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации
Должность, ФИО инициатора закупки:		Главный технолог, Таловыря Л.А.
Телефон, электронный адрес		+7 (846) 338 04 87, lTalovyrya@samcomsys.ru
Подпись:		
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки		Директор по качеству, Егорова Ю.А.
Подпись:		