


Заказчик:	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Очистка сточных вод	Код МТР в ЕНС PKS:	ИВ01030002

Наименование МТР: Коагулянт сульфат железа / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Назначение	Очистка сточных вод (коагулянт для процесса химического удаления фосфора фосфатов)	
1.2	Внешний вид	Порошок/гранулы/раствор, цвет	Гранулы серо-желтого/зеленовато-желтого цвета
1.3	Концентрация в товарном продукте:		
1.3.1	Железо окисной формы (Fe^{3+})	%	от 18,5 до 20,5
1.3.2	Железо закисной формы (Fe^{2+}), не более	%	1,0
1.3.3	Серная кислота (H_2SO_4) свободная, не более	%	1,5
1.3.4	Сульфаты (SO_4^{2-})	%	от 52,0 до 56,0
1.4	Водородный показатель воды	ед. изм. pH	от 1,8 до 2,2
1.5	Насыпная плотность	кг/м ³	от 1100 до 1300
1.6	Нерастворимый объем в воде, не более	%	1,0
1.7	Размер частиц: 1,0 мм - 3,0 мм, не менее < 0,2 мм, не более > 5 мм, не более	%	95 3 1
1.8	Температура хранения	°C	от 0 до 35
1.9	Срок хранения, не менее	мес.	12
2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1	Паспорт безопасности химической продукции (русскоязычный)	шт.	1
2.2	Сертификат качества / Паспорт качества	шт.	1
2.3	Технологическая инструкция по применению	шт.	1
3.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем, либо полиэтиленовый мешок, помещенный в бумажный мешок (20-40 кг)	
3.2	Базис поставки	Г. Пермь ул. 40-летия Победы, 3	
3.3	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами лабораторных и опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации.	
Должность, ФИО инициатора закупки:		Главный технолог Ирина Александровна Батурина	

Телефон, электронный адрес	+8 (342) 2100-620 доб. 43-21 baturina.i@novogor.gorpm.ru
Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки	Начальник УТиЭК Рудакова Елена Ивановна
Подпись:	