



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|-------------|
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Химреагенты |
| Область применения, назначение | Очистка и обработка воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении (очистка питьевой воды) | Код МТР в ЕНС РКС: | ИВ01010001 |

Наименование МТР: Сульфат алюминия технический очищенный 1 сорт (по ГОСТ 12966-85)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|---|--|---|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Внешний вид | Не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета | |
| 1.2 | Массовая доля основного вещества Al_2O_3 , не менее | % | 16 |
| 1.3 | Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), не более | % | 0,02 |
| 1.4 | Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), не более | % | 0,001 |
| 1.5 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более | % | 0,3 |
| 1.6 | Массовая доля свободной серной кислоты (H_2SO_4), не более | выдерживает / не выдерживает | Выдерживает испытание по пункту 4.8 ГОСТ 12966-85 |
| 2 | ДОКУМЕНТАЦИЯ | | |
| 2.1. | Паспорт на сульфат алюминия | шт | 1 |
| 2.2. | Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды) | шт. | 1 |
| 2.3. | Паспорт безопасности химической продукции | шт. | 1 |
| 3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | | |
| 3.1 | Вид упаковки | биг-бэг | |
| 3.2 | Базис поставки | г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.48 | |

| | |
|---|--|
| Должность, ФИО инициатора закупки: | Главный технолог Таловыря Л.А. |
| Телефон, электронный адрес | +7 (846) 338 04 87, iTalovyrya@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки | Директор по качеству Егорова Ю.А. |
| Подпись: |  |