

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проклад через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик	по проекту			проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол., число и сечение жил, мм2	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
	КТП-2 шин п.13	ВРУ пан.1					ААБ	3х35	Существующий			
	ЩСУ-8	ВРУ пан.1					ААБ	3х50	Существующий			
С-1	КТП-2 шин п.1	Щит ЩА (установка ХПА)					ВВГнг	5х10	30			
С-2	КТП-2 шин п.1	Щит ЩА (установка ХПА)					ВВГнг	5х10	30			
Н1	ВРУ пан.1	ВРУ пан.2 (АВР)					ВВГнг	5х4	5			
Н2	ВРУ пан.1	ВРУ пан.2 (АВР)					ВВГнг	5х4	5			
Н3	ВРУ пан.2 (АВР)	ВРУ пан.3					ВВГнг	5х4	5			
НЩВ-1	ВРУ пан.1	Щит вентиляции ЩВ					ВВГнг	5х6	6			
С1	ВРУ пан.1	Щиток освещения ЩО					ВВГнг	5х4	8			
НЭП-1	ВРУ пан.1	Розетка ЭПР					ВВГнг	4х2.5	23			
НТ10-1	ВРУ пан.1	Ящик управления Т10Я					ВВГнг	5х16	24			
НТ10-2	Ящик управления Т10Я	Электрокалорифер					ВВГнг	3(4х4)	5			
		I. II. III секц.нагревателей										
НТ10-3	Ящик управления Т10Я	Электрокалорифер					ВВГнг	3х1,5	5			
		эл. двигат. вентилятора										
КТ10-1	Ящик управления Т10Я	Термовыключатель					КВВГнг	4х1,5	5			

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

223.00.00/05-2015-ЭМ

Лист  
11.2