




PKC
Благовещенск

Общество с ограниченной
ответственностью «Амурские
коммунальные системы»

Заказчик:	ООО «Амурские коммунальные системы»	№ опросного листа:	№ 1
-----------	-------------------------------------	--------------------	-----

Наименование МТР: электродвигатель

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Единица измерения	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1	Мощность, не менее	кВт	160
1.2	Напряжение сети	В	380/660
1.3	Частота тока	Гц	50
1.4	Скорость вращения	об/мин	750
1.5	Класс защиты двигателя, не ниже		IP 34
1.6	Класс защиты коробки выводов, не ниже		IP 55
1.7	Тип двигателя		Асинхронный
1.8	Режим работы		S1
1.9	Класс изоляции		F
1.10	Масса, не более	кг	1400
1.11	КПД, не менее	%	93,5
1.12	Cos		0,86
1.13	Высота до оси вала	мм	355
1.14	Монтажное исполнение		на лапах
2.	Требования к комплекту поставки		
2.1	Электродвигатель	шт.	1
2.2	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	шт.	1
2.3	Руководство по эксплуатации на русском языке	шт.	1
2.4	Спецификация и монтажный чертеж		
2.5	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	месяцы	24

ФИО ответственного	Владимир Васильевич Перепелица
Должность	Начальник цеха «Амурский водозабор»
Телефон/факс	8(914)569-67-19
Электронный адрес	v.perepelitsa@amurcomsys.ru
Подпись	
Технический директор	Пищик М.В.
Подпись	