

**Опросный лист № 1.2**  
на изготовление трансформатора масляного типа

№	Наименование требований	Требования заказчика
1	Тип трансформатора	ТМ
2	Мощность, кВА	630
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6
5	Схема и группа соединения обмоток	Y/Y <sub>0</sub>
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ
7	Диапазон регулирования напряжения	+5%+2,5% 6000-2,5%-5%
8	Материал обмоток	алюминий
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт	1050
10	Потери холостого хода, Рх Вт	7600
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	5,73
12	Ток холостого хода, I <sub>0</sub> %	1,8
13	Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ-3
14	Степень защиты	IP 44
15	Габаритные размеры (мах);	
16	Длина, мм	1600
17	Ширина, мм	1100
18	Высота, мм	1800
19	Масса, кг полная/масло	2750 кг/775 кг
20	Установочные размеры	850x900
21	Наличие транспортных катков	есть
22	Наличие газового реле	нет
23	Наличие температурного датчика	да
24	Наличие предохранительного клапана	есть
25	Класс нагревостойкости изоляции	F
26	Внешняя изоляция	ВН 180x180 НВ 150x150x140(0)
27	Температура окружающей среды	-30° ...+50° С
28	Высота над уровнем моря, м	27-34 м

**Контактное лицо для проведения переговоров :**

Бороникин Александр Александрович

тел. 8-919-815-48-31

Начальник ГОКС

Д.И. Левин