


Заказчик:	АО «ПКС – Водоканал»	Группа материалов:	Д
№ опросного листа:	ОЛ №4	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: трансформатор силовой ТМГ-250/6/0.4 D/Yn-11

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Наименование		ТМГ-250/6/0.4 D/Yn-11
1.2	ГОСТ		ГОСТ Р 52719-2007
1.3	Мощность		250 кВА
1.4	Группа соединения обмоток		D/Yn-11
1.5	Номинальное высшее напряжение		6 кВ
1.6	Номинальное низшее напряжение		0.4 кВ
1.7	Исполнение		Герметичный с гофрированной стенкой
1.8	Номинальное значение климатических факторов		УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 по ГОСТ 15150-69
1.9	Охлаждение		Масляное
1.10			
1.11			
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.			
2.2.			
2.3.			

ФИО Ответственного:	Кормушев А.А.
Должность:	Руководитель группы по обслуживанию и ремонту энергетического оборудования
Телефон / Факс:	78-52-66
Электронный адрес:	a.kormushev@rks.karelia.ru
Подпись:	
Технический директор АО «ПКС – Водоканал»:	Остапчук В.В.
Подпись:	