

Заказчик:	ООО «Горводоканал» г. Пенза	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Очистка воды	Код МТР в ЕНС РКС:	ИА01000525

Наименование МТР: Уголь активный древесный порошкообразный - СПДК-2 /Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Тонкодисперсный порошок черного цвета, не содержащий посторонних включений	
1.2	Адсорбционная активность по метиленовому голубому	мг/г	220-240
1.3	Адсорбционная активность по фенолу	мг/г	15-25
1.4	Массовая доля общей золы, не более	%	5
1.5	Массовая доля влаги, не более	%	8
1.6	Содержание водорастворимых соединений железа	мг/кг	отсутствие
1.7	Фракционный состав: 0-100 мкм, не менее в т.ч. 0- 60 мкм, не менее	%	95 75
1.8	Адсорбционная активность по йоду, не менее	мг/г	900
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт качества	шт.	1
2.2	Свидетельство о государственной регистрации	шт.	1
2.3	Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим. реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.4	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	мешок МКР (500-550 кг)	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания реагента должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
3.3	Базис поставки	поставка по заявкам до адреса с. Засечное, ул. Новодачная, 29	
Должность, ФИО инициатора закупки:		Инженер-технолог, Бурмистрова А.И.	
Телефон, электронный адрес		+7(8412) 34-54-29, aburmistrova@gvkpenza.ru	
Подпись:			
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки		Директор по качеству Флягин А.А.	
Подпись:			