


# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Обеспечение процесса механического обезвоживания осадка после промывки фильтров	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ02000016

Наименование МТР: флокулянт Flopat FO 4115 PWG / Magnafloc LT22S-DWI / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Внешний вид	порошок/гранулы	белый сыпучий порошок
1.2	Ионный характер	катионный/анионный/неионогенный	катионный
1.3	Молекулярная масса	низкая/средняя/ высокая	высокая
1.4	Массовая доля основного вещества, не менее	%	96-97
1.5	Плотность заряда	низкая/средняя/ высокая	низкая
1.6	Вязкость по Брукфилду, - при концентрации 5,0 г/л - при концентрации 2,5 г/л - при концентрации 1,0 г/л	сП	120-415 50-180 20-70
1.7	Гранулометрический состав: - размер частиц > 2,0 мм - размер частиц < 0,15 мм	% %	не более 1-3% не более 5-7%
1.8	Температура хранения	°C	От 0 до 35
1.9	Срок хранения, не менее	мес.	12
<b>2</b>	<b>ДОКУМЕНТАЦИЯ (все документы должны быть на русском языке)</b>		
2.1	Паспорт на флокулянт	шт.	1
2.2	Свидетельство о государственной регистрации продукции	шт.	1
2.3	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении	шт.	1
2.4	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1

## 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок (25 кг)
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации
3.3	Базис поставки	г.Самара, ул. Студеный овра
Должность, ФИО инициатора закупки:		Главный технолог, Таловыря Л.А.
Телефон, электронный адрес		+7 (846) 338 04 87, lTalovyrya@samcomsys.ru
Подпись:		

Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки	Директор по качеству, Егорова Ю.А.
Подпись:	