


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Очистка и обработка воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении (очистка питьевой воды)	Код МТР в ЕНС РКС:	ИВ02000013 / ИВ02000002

Наименование МТР: **флокулянт Полифлок А-1505 / Magnafloc LT-20 / Эквивалент**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Порошок/гранулы	Гранулы белого цвета или с оттенками белого цвета
1.2	Ионный характер	Катионный/анионный/неионогенный	анионный
1.3	Молекулярная масса	низкая/средняя/высокая	Средняя
1.4	Массовая доля основного вещества, не менее	%	97
1.5	Плотность заряда	низкая/средняя/высокая	низкая
1.6	Вязкость при 25° С Вязкость по Брукфилду, - при концентрации 5,0 г/л - при концентрации 2,5 г/л - при концентрации 1,0 г/л	сП	20-38 - - -
1.7	Гранулометрия: размер частиц, не более - размер частиц > 2,0 мм - размер частиц < 0,15 мм	мм % %	1,4 - -
1.8	Температура хранения	°С	от 0 до 35
1.9	Срок хранения, не менее	мес	12
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт на флокулянт	шт.	1
2.2.	Свидетельство о государственной регистрации продукции	шт.	1
2.3.	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.4.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок (25 кг)	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания реагента должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
3.3	Базис поставки	г. Самара, ул. Советской Армии, д. 298	
Должность, ФИО инициатора закупки:		Главный технолог Таловыря Л.А.	
Телефон, электронный адрес		+7 (846) 338 04 87, lTalovyrya@samcomsys.ru	

Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки	Директор по качеству Егорова Ю.А.
Подпись:	