

Заказчик:	ООО "НОВОГОР-Пермь"	Группа материалов:	[ИВ]
Область применения, назначение	[обезжелезивание смеси осадков сточных вод]	Код МТР в ЕНС РКС:	ИВ02000011

Наименование МТР: флокулянт Прасстол 853 BS / Гриплайф К 40 / Zetag 8185 / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид белого цвета или с оттенками белого цвета	Порошок/гранулы	гранулы
1.2	Ионный характер	Катионный/анионный/неионогенный	катионный
1.3	Молекулярная масса	Низкая/средняя/высокая	[высокая]
1.4	Массовая доля основного вещества, не менее	%	[99,9]
1.5	Плотность заряда	Низкая/средняя/высокая	[высокая]
1.6	Вязкость по Брукфилду: При концентрации 5,0 г/л При концентрации 2,5 г/л При концентрации 1,0 г/л	сП	[680] [370] [170]
1.7	Гранулометрия: частиц размером >2 мм, не более частиц размером <0,15 мм, не более	% %	[] []
1.8	Температура хранения	°C	от 0 до 35
1.9	Срок хранения, не менее	мес.	12
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт на флокулянт	шт.	1
2.2.	Свидетельство о государственной регистрации	шт.	1
2.3.	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим. реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.4.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Мешки по 25 кг	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания реагента должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
3.3	Базис поставки	г. Пермь, ул. 40 лет Победы, 3	
Должность, ФИО инициатора закупки:		[Главный технолог УТиЭК Батурина Ирина Александровна]	
Телефон, электронный адрес		[(342) 2100620 доб. 43-21] email baturina.i@novogorperm.ru]	
Подпись:			
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки		Начальник УТиЭК Рудакова Елена Ивановна	

