

# ОРЭС

ПЕТРОЗАВОДСК

АО «ОРЭС-Петрозаводск»

185035, Россия, г. Петрозаводск,

ул. Кирова, д. 47Б

Тел/факс: +7 (8142) 78-44-49/70-33-41

e-mail: ores@es.ptz.ru

Заказчик:	АО «ОРЭС - Петрозаводск»	Группа материалов:	Изделия электроустановочные
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДИ0073 ДИ0074


Наименование МТР: Муфта концевая 4 КНТп 35/50,70/120

**Комплектация для муфт 4 КНТп1 35/50, 70/120**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
	<b>Технические характеристики</b>		
1.1	Температура эксплуатации	С	-50 /+50
1.2	Влажность предельная эксплуатации	%	98
1.3	Номинальное напряжение	кВ	1
1.4	Нижнее значение температуры окружающей среды, не выше	С	-20
1.5	Электрическая прочность изолирующих материалов при температуре от -50 до +100 не менее	кВ/мм	30
1.6	Сечение жил кабеля	мм <sup>2</sup>	35/50 ,70/120
1.7	Число жил	шт.	4
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Болтовой наконечник	шт.	4
2.2.	Перчатка	шт.	1
2.3.	Манжета поясная	шт.	1
2.4.	Трубки жилные	шт.	4
2.5.	Манжеты	шт.	8
2.6.	Комплект заземления: - контактная пружина - роликовая пружина - провод медный с напрессованным наконечником на одном конце (длина 700 мм)	шт. шт. шт.	1 1 1
2.7.	Проволока стальная оцинкованная 1.0/1.4 мм	м.	3
2.8	Перчатки х/б	пара	1
2.9	Маркировочное кольцо (40 мм)	шт.	4
2.10	Лента изоляционная ПВХ	шт.	1
2.11.	Нитки х/б	м.	3
2.12.	Салфетка техническая	шт.	1
2.13.	Юбка изолятор	шт.	4
2.14.	Упаковочная коробка	шт.	1
2.15	Технический паспорт/ Инструкция по монтажу	шт.	1
<b>3</b>	<b>ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ</b>		

## ОРЭС

3.1	Муфты производителей -Подольский завод электромонтажных изделий; -ООО «ЭРГ» Санкт-Петербург; -Tyco Electronics Raychem (Германия)
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФИО ответственного:	Ледов И.Е.
Должность:	Начальник района обслуживания кабельных линий
Телефон / Факс:	(8142)70-33-32
Электронный адрес:	
Подпись:	
Технический директор	Несмачный Д.И.
Подпись:	