


Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская,	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Труба ПВХ SDR 21 2" L=3,048m


№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1.	Тип трубы		SDR 21
1.2.	Условный диаметр	Дюйм	2"
1.3.	Условный диаметр	мм	50
1.4	Внутренний диаметр	мм	54,4
1.5	Наружный диаметр	мм	60,35
1.6	Минимальная толщина стенки	мм	2,86
1.7	Макс. Рабочее давление	Бар	13,80
1.8	Масса 1 м/п	Кг	0,804
1.9	Длина	М	3,048
1.10	Материал		Поливинилхлорид

ФИО Ответственного:	Кувардин В.Ю.
Должность:	Начальник цеха канализации
Телефон / Факс:	8 915 861-67 10
Подпись:	

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская,	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Труба ПВХ SDR 13.5 1/2 L=3,048m

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1.	Тип трубы		SDR 21
1.2.	Условный диаметр	Дюйм	1/2"
1.3	Условный диаметр	мм	15
1.4	Внутренний диаметр	мм	17,68
1.5	Наружный диаметр	мм	21,30
1.6	Минимальная толщина стенки	мм	1,57
1.7	Макс. Рабочее давление	Бар	21,00
1.8	Масса 1 м/п	Кг	0,155
1.9	Длина	М	3,048
1.10	Материал		Поливинилхлорид

ФИО Ответственного:	Кувардин В.Ю.
Должность:	Начальник цеха канализации
Телефон / Факс:	8 915 861 67 10
Подпись:	

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская,	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Труба ПВХ SDR 21 1" L=3,048m

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1.	Тип трубы		SDR 21
1.2.	Условный диаметр	Дюйм	2"
1.3.	Условный диаметр	мм	25
1.4	Внутренний диаметр	мм	28,84
1.5	Наружный диаметр	мм	33,40
1.6	Минимальная толщина стенки	мм	2,02
1.7	Макс. Рабочее давление	Бар	13,80
1.8	Масса 1 м/п	Кг	0,313
1.9	Длина	М	3,048
1.10	Материал		Поливинилхлорид

ФИО Ответственного:	Кувардин В.Ю.
Должность:	Начальник цеха канализации
Телефон / Факс:	8 915 861 67 10
Подпись:	