

Заказчик:	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов:	Группа О-Трубы и фасонные изделия к ним
№ опросного листа:	№ 71	Код МТР в ЕНС PKS:	ОБ0046, ОБ0047

Наименование МТР: Труба ПЭ 100 SDR 13,6 - 25 x 2; Труба ПЭ 100 SDR 17 - 32 x 2;

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерност ь	Требования заказчика
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ			
1	Труба ПЭ 100 SDR 13,6 - 25 x 2		
1.1	Ремонт водопроводных сетей		
1.2	Транспортируемая среда		вода
1.3	Метод укладки, глубина, х-ка грунтов		Скрытая прокладка, до 2-х метров, песчаные грунты
1.4	Давление в сети	Кг/см ²	4-8
1.5	Наружный диаметр	мм	25
1.6	Допустимое отклонение диаметра	мм	0,3
1.7	Овальность после экструзии	мм	1,2
1.8	Толщина стенки	мм	2
1.9	Допустимое отклонение толщины стенки	мм	0,4
1.10	Коэффициент запаса прочности	мм	1,25
1.11	Максимальная температура	С°	40
1.12	Рабочая температура	С°	20
2	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 32 x 2		
2.1	Ремонт водопроводных сетей		
2.2	Транспортируемая среда		вода
2.3	Метод укладки, глубина, х-ка грунтов		Скрытая прокладка, до 2-х метров, песчаные грунты
2.4	Давление в сети	Кг/см ²	4-8
2.5	Наружный диаметр	мм	32
2.6	Допустимое отклонение диаметра	мм	0,3
2.7	Овальность после экструзии	мм	1,2
2.8	Толщина стенки	мм	2
2.9	Допустимое отклонение толщины стенки	мм	0,4
2.10	Коэффициент запаса прочности	мм	1,25
2.11	Максимальная температура	С°	40
2.12	Рабочая температура	С°	20

ФИО Ответственного:	Хорошилов В.Е.
Должность:	Технического директора
Телефон / Факс:	
Подпись:	