



Основные показатели проекта

N фидера	Куд., расчетная	Количество планируемых домов	Ррас., кВт	Ирас., A	Umax, %	Примечание
1	2,50	44	110.00	192.50	6,95	ул. Октябрьская
2	2,58	41	105.78	185.12	5,99	ул. 8 Марта
3	4,30	15	64.50	112.88	2,66	ул. Северная

Примечание:

1. Удельная расчетная электрическая нагрузка принята для коттеджей с плитами на природном газе .

						МБС-03-2014-ЭС			
						Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 , г. Александровск			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндж.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
							Р	2	
Утверд.	Спешилов						Схема сетей электроснабжения	000 "СИАР"	
Разраб.	Меньщиков								