

Инв. № подл. Подп. и дата. Изм. инв. №

Анкерный участок			Визуруемый пролет		Марка провода	Измерение	Монтажные стрелы провеса провода в м при температуре воздуха в ОС и монтажные тяжения						
Номера погран. опор	Длина (м)	Приведенный пролет (м)	Номера погран. опор	Длина (м)			-40	-20	-15	0	+15	+20	+40
1-8/1	210	30,00			СИП-2А 3х70+1х70	Тяжение, Н	1990	1900	1880	1820	1760	1740	1680
			1-2/1	30,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,34	1,38	1,39	1,44
			2/1-3/1	30,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,34	1,38	1,39	1,44
			3/1-4/1	30,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,34	1,38	1,39	1,44
			4/1-5/1	30,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,34	1,38	1,39	1,44
			5/1-6/1	30,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,34	1,38	1,39	1,44
			6/1-7/1	30,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,34	1,38	1,39	1,44
			7/1-8/1	30,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,28	1,29	1,34	1,38	1,39	1,44
1-13/1	80	26,66			СИП-2А 3х50+1х54,6	Тяжение, Н	1810	1680	1650	1570	1500	1480	1400
			1-11/1	24,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	0,81	0,87	0,88	0,92	0,96	0,98	1,02
			11/1-12/1	28,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	0,81	0,89	0,91	0,96	1,01	1,02	1,08
			12/1-13/1	28,000	СИП-2А 3х50+1х54,6	Стрела, м	0,81	0,89	0,91	0,96	1,01	1,02	1,08
1-5/2	127	31,75			СИП-2А 3х95+1х95	Тяжение, Н	1520	1450	1430	1390	1350	1330	1280
			1-2/2	32,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,33	1,34	1,39	1,43	1,45	1,50
			2/2-3/2	31,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,33	1,34	1,39	1,43	1,45	1,50
			3/2-4/2	32,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,33	1,34	1,39	1,43	1,45	1,50
			4/2-5/2	32,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,33	1,34	1,39	1,43	1,45	1,50
5/2-12/2	210	30,00			СИП-2А 3х95+1х95	Тяжение, Н	1330	1280	1260	1230	1190	1180	1140
			5/2-6/2	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,32	1,33	1,37	1,41	1,42	1,47
			6/2-7/2	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,32	1,33	1,37	1,41	1,42	1,47
			7/2-8/2	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,32	1,33	1,37	1,41	1,42	1,47
			8/2-9/2	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,32	1,33	1,37	1,41	1,42	1,47
			9/2-10/2	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,32	1,33	1,37	1,41	1,42	1,47
			10/2-11/2	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,32	1,33	1,37	1,41	1,42	1,47
			11/2-12/2	30,000	СИП-2А 3х95+1х95	Стрела, м	1,26	1,32	1,33	1,37	1,41	1,42	1,47
1/3-3/3	64	32,00			СИП-2А 3х70+1х70	Тяжение, Н	2270	2150	2120	2040	1980	1950	1880
			1/3-2/3	32,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,29	1,30	1,35	1,40	1,41	1,47
			2/3-3/3	32,000	СИП-2А 3х70+1х70	Стрела, м	1,22	1,29	1,30	1,35	1,40	1,41	1,47

						29/04-2014-ЭС			
						Строительство ВКЛ-0,4кВ от РП-1 г.Очер			
Изм.	Колуч	Лист	Наок.	Подп.	Дата	Воздушно-кабельная линия 0,4кВ	Стадия	Лист	Листов
							Р	18.1	
Разраб.	Волков			05.14		Монтажные стрелы провеса и тяжения проводов		ООО «Энергосетьстрой»	