



Ведомость опор

Опоры		Фундаменты		Номера опоры	Кол-во опор	Примечание
Обозначение	Эскиз	Обозначение	Эскиз			
				1-3	1	
				4-12;1-5;12-15-3	4	
				1	1	
				2-3;4-5;7-8	3	
				[redacted]	19	
				4-14;1	2	
				9-13;1-3;1	3	

Ведомость узлов

Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Единица	Кол-во	Примечание
1	АП-ВС-10	Траверса изолирующая Т-10	к	64	
2	АП-ВС-20	Крепление и заземление концевой муфты	к	40	
3	АП-ВС-30	Зажим плашечный 6-240 и проводу	шт.	3	
4		Зажим плашечный 6-240 по месту	шт.	3	
5		Трубы стальные в грунте диаметром 150мм			
		L=6000мм	шт.	3	
6	АП-ВС-40	Заземление опоры в грунте	шт.	7	
7	3.407-150-47 лист 1(16)	Разрядник марки РВТ	шт.	6	
8	3.407-150-47 лист 2(16)	Отводы стальные марки ОУ27	шт.	4	
9	3.407-150-47 лист 3(16)	Ограничители марки ОПН	шт.	18	
10	3.407-150-47 лист 10(16)	Разъединитель однополюсный марки РВЗ7	шт.	3	
11	ГОСТ 5264-69	Сталь угловая 50х50х5 L=2,5м	шт.	40	[redacted]
12	ГОСТ 103-76	Сталь полосовая 40х4мм	м	90	[redacted]
13	3.407-150-47 лист 14	Ограничитель напряжения ОПН-6/40	шт.	66	
14	3.407-150-47 лист 15	Ограничитель напряжения ОПН-6/40	шт.	18	
15	3.407-150-47 лист 16	Ограничитель напряжения марки ОПН-6/40	шт.	6	

Условные обозначения

Обозначение	Пояснение
	Воздушная линия 6(10) кВ на опорах марки А27, выполненная в фазе с защитой разрядом от перенапряжения нарушения
	Воздушная линия 6(10) кВ на опорах марки А27, выполненная в фазе с защитой
	Воздушная линия 6(10) кВ с изолированными проводами СИП-2А на опорах марки А27, выполненная с защитой от грозы
	Опора 3(4-6)А2 на ввод изолированных линий СИП-2А, с заземлением
	Опора 3(4-6)А2 на ввод изолированных линий СИП-2А, с заземлением
	Разъединитель однополюсный (10-40)

| | | | |