

N	Наименование	Ед. изм.	КтБ10-21		ПоБ10-2		УАТБ10-21		Сщ, опоры		Общее кол.
			Количество		Количество		Количество		Количество		
			2		5		2		3		
			на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	на 1 оп.	Всего	
	Стойка СВ110-3,5	шт	2	4	1	5	3	6			15
	Крепление подкоса У52	шт	1	2			2	4			6
	Траверса ТМ73	шт	1	2			1	2			4
	Траверса ТМ60	шт	1	2			1	2			4
	Хомут Х51	шт	5	10			2	4			14
	Накладка ОГ52	шт	1	2			1	2			4
	Изолятор ШФ-20Г1	шт	1	2	3	15	3	6			23
	Колпачок КП-5	шт	1	2	3	15	3	6			23
	Натяжная изолир. подвеска Л56-97001	шт	3	6			6	12			18
	Оголовок ОГ 54	шт			1	5					5
	Вязальная проволока	гм	2,2	4,4			6,6	13,2			17,6
	Дугозащитное устройство SE 20.1	шт	3	6	3	15					21
	Дугозащитное устройство SE 20.2	шт			3	15	6	12			27
	Спиральная пружинная вязка LT95	шт			6	30					30
	Зажим ПС-2-1	шт	4	8	1	5	4	8			21
	Зажим ПА	шт	3	6			3	6			12
	Звено промежуточное ПРТ-7-1	шт					2	4			4
	Плита П Зи	шт	1	2			2	4			6
	Узел крепления плит Г11	шт	1	2			2	4			6
	Заземляющий проводник ЗП1	гм	1,3	2,6							2,6
	Крепление изолятора КИ1	шт					1	2			2
	Соединительная гильза J70R+TR	шт	3	6							6
	Зажим аппаратный А2А-70	шт	3	6							6
	Кронштейн КМ1	шт	1	2							2
	Кронштейн Р1	шт	2	4							4
	Кронштейн Р4	шт	1	2							2
	Хомут Х7	шт	4	8							8
	Хомут Х8	шт	2	4							4
	Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F 2007	шт							2	6	6
	Скрепа А 200	шт							2	6	6
	Анкерный кронштейн СА1500	шт							1	3	3
	Натяжной зажим РА1500	шт							1	4	4
	Кабельный ремешок CSB, для d 45 мм, СИП 35-95	шт							8	24	24
	Зажим RDP 25/CN	шт							4	8	8

						27-04-2014-3С		
						Реконструкция фидера №8 от РУ-10кВ от п/ст "Рябины" до ТП-5672, г.Вережагино		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			
						Воздушно-кабельная линия 10кВ		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	7	
Разраб.	Волков				05.14	Ведомость арматуры В/Л-10кВ		
						ООО «Энергосетьстрой»		