

Изм. №, дата, Подп. и дата, Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
	Ограничитель перенапряжений 10 кВ	ОПН-РВ/TEL 10/12,6		Таврида Электрик	шт	18		
	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ							
	Провод самонесущий защищенный сечением 70 мм <sup>2</sup>	СИП-3-20кВ	ТУ 16-705.500-2006		м	2913		
	Кабель силовой с алюминиевой жилой сеч.3х185мм <sup>2</sup>	ААБл-10кВ			м	348		
	Муфта концевая наружной установки	GUST-12/150-240/1200-L12			шт	10		
	Наконечник кабельный	6-5-4-М-УХЛ3			шт	10		
	Провод 6мм <sup>2</sup>	МГ			м	5		
	Провод самонесущий защищенный сеч. 3х50+1х54,6	СИП-2а			м	44		
	ЭЛЕМЕНТЫ ОПОР							
	Стойка железобетонная длиной 11 м с расчетным изгибающим моментом 50 кНм	СВ110-3,5		Заводы ЖБК	шт	38		
	Плита железобетонная	П-3и		Заводы ЖБК	шт	15		
	Узел крепления плит Г-11				шт	15		

							28/04-2014-ЭС.С		
							Реконструкция фидера №5 от РУ-10кВ от п/ст "Верещагино" до ТП-5639, г.Верещагино		
Изм.	Колуч	Лист	Подк.	Подп.	Дата				
ГИП	Гущол						Воздушно-кабельная линия 10кВ		
							Стадия	Лист	Листов
							Р	1	3
Разраб.	Волков				05.14		Спецификация оборудования, изделия и материалов ВЛЗ-10кВ		
							ООО «Энергосетьстрой»		