Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1.1-1.3	Общие данные	
2.1-2.2	План сетей электроснабжения. М1:500	
3	Однолинейная схема электроснабжения ВЛ-10кВ	
4.1-4.2	План сетей ВЛ подлежащих демонтажу М1:500	
5	Кабельный журнал ВЛЗ-10кВ Потребность кабелей	
6	Ведомость опор ВЛЗ-10кВ	
7	Схемы заземления опор ВЛЗ-10кВ	
8	Ведомость арматуры ВЛЗ-10кВ	
9	Концевая опора КтБ10-21 с кабельной муфтой	привязан
10.1-10.2	Угловая анкерная опора УАтБ10-21	привязан
11	Промежуточная опора ПоБ10-2	привязан
12.1-12.2	Ответвительная анкерная опора ОАтБ10-22	привязан
13.1-13.2	Концевая опора КтБ10-21	привязан
14	Узел соединения неизолированного провода с проводом СИП	
15	Фундамент марки Ф-8и	
16	Таблица монтажных стрел провеса проводов и горизонтального отклонения	
17	Анкерное крепление ВЛИ-0,4	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (начало)

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ПУЭ	Правила устройств электроустановок.	
арх. Л56-97	Одноцепные железобетонные опоры со тролками	
	СВ110,С112,СВ105 ВЛ-10кВ с защищенными проводами	
24.0066	Расчетные пролеты для ж/б опор ВЛЗ-10	
3.407-150	Заземляющие устройства опор воздушных	
ГОСТ 21.614-88	Изображения условные графические	
	электрооборудования и проводок на планах	
26.0086	Одноцепные, двухцепные и переходные	
	железобетонные опоры ВЛИ-0,38 с СИП-2	
	Прилагаемые документы	
28/04-2014-ЭС1.С	Спецификация оборудования, изделия и материалов ВЛЗ-10кВ	
28/04-2014-ЭС.ВР	Ведомость строительно-монтажных работ	
28/04-2014-ЭС.ВМ	Ведомость пуско-наладочных работ	
Приложение 1	Технические задание на выполнение проектно-	
	проектно-изыскательских работ	
Приложение 2	Крепление подкоса в котловане	
Приложение 3	Крепление стойки в котловане	
Приложение 4	Крепление изолятора КИ1, КИ1-М. Штырь s-26	
Приложение 5	Крепление подкоса У52, У52-М (У1, У1-М)	
Приложение 6	Подвеска изолирующая натяжная	
Приложение 7	Оголовок ОГ54а, ОГ54а-М, ОГ54s, ОГ54s-М	
Приложение 8	Оголовок ОГ56, ОГ56-М, ОГ57, ОГ57-М	

Технические решения принятые в рабочей документации соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта /Гуцал В.Н./

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	28/04-2014-ЭС		
						Реконструкция фидера №5 от РУ-10кВ от п/ст "Верещагино" до ТП-5639, г.Верещагино		
						Воздушно-кабельная линия 10кВ	Стадия: Р	Лист: 1.1	Листов: 17
Разраб.		Волков			05.14	Общие данные	ООО «Энергосетьстрой»		

Формат А3