

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение трубы стальной электросварной предизолированной, первого типа изоляции, в полиэтиленовой оболочке (продукция соответствует ГОСТ 30732-2006)

**Назначение:** транспортировка теплоносителя

**Основные параметры:** СТ108\*4-1-ППУ-ПЭ

**Основные технические характеристики:**

стальная труба 108 диаметра с толщиной стенки 4 мм в ППУ изоляции 180мм с покрытием из полиэтилена низкого давления.

**Индивидуальные особенности:** Трубы стальные электросварные прямошовные, новые (ГОСТ10705-80, ГОСТ 20295-85).

Начальник ТСР № 2



С.В.Кустов

Начальник ПТО филиала  
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Зам.главного инженера  
ФАО «АКС» «Амуртеплосервис»



В.А.Кириченко

и.о.технического директора АО «АКС»



Е.Б.Перепелкин