

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение отвода стального предизолированного ППУ, с углом поворота 90°, первого типа изоляции, в полиэтиленовой оболочке с патрубками, длина плеча 1000мм (продукция соответствует ГОСТ 30732-2006)

Назначение: транспортировка теплоносителя

Основные параметры: СТ 219*6-90°-1-ППУ-ПЭ

Основные технические характеристики:

отвод стальной с наружным диаметром 219 мм., толщиной стенки патрубков 6 мм., углом поворота 90°, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой трубной оболочке.

Индивидуальные особенности: Трубы стальные электросварные прямошовные, новые (ГОСТ10705-80).

Начальник ТСР № 2



С.В.Кустов

Начальник ПТО филиала
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Л.А. Дорофеева

Зам.главного инженера
ФАО «АКС» «Амуртеплосервис»



В.А.Кириченко

и.о.технического директора АО «АКС»



Е.Б.Перепелкин