


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Химреагенты
Область применения, назначение	Обеззараживание питьевой воды	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ03020002

Наименование МТР: **Гипохлорит натрия (марка А ГОСТ 11086-76)**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Жидкость зеленовато-желтого цвета	
1.2	Массовая концентрация активного хлора, не менее	г/дм³	190
1.3	Коэффициент светопропускания, не менее	%	20
1.4	Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH	г/дм³	10-20
1.5	Массовая концентрация железа, не более	г/дм³	0,02
1.6	Примечание	Допускается потеря активного хлора по истечении 10 сут. со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета	
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт на гипохлорит натрия	шт.	1
2.2	Свидетельство о государственной регистрации продукции	шт.	1
2.3	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Стальные гуммированные, полиэтиленовые или стеклопластиковые цистерны (емкости)	
3.3	Особые требования	При перевозке в зимнее время должно быть предусмотрено не перемерзание раствора. В соответствии с количеством, указанным в конкурсной документации (максимальный объем поставляемой партии не должен превышать 10 т в зимний период и 12 т в летний период в связи с потерей активного хлора по истечении 10 сут со дня отгрузки до 30% первоначального содержания)	
3.4	Базис поставки	г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 1А	

Должность, ФИО инициатора закупки:	Главный технолог, Таловыря Л.А.
Телефон, электронный адрес	+7 (846) 338 04 87, lTalovyrya@samcomsys.ru
Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки:	Директор по качеству, Егорова Ю.А.
Подпись:	